

OSR.6220.3.2022

OBWIESZCZENIE **o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Wójt Gminy Mieścisko działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) podaje do publicznej wiadomości, że 15 maja 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **Budowie elektrowni fotowoltaicznej Miłosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłosławice.**

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z uzgodnieniami pozostaje do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko, pokój nr 03 (piwnica), tel. 61 42 98 010.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mieścisku, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieścisku oraz tablicy ogłoszeń w Strzeszkowie.

Treść decyzji udostępniona dnia 15 maja 2023 r. na okres 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko.

Upublicznienie nastąpiło w dniach: od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.

Zastępca Wójta
/-/ Alicja Kędracka

Mieścisko, dnia, 15 maja 2023 r.

OSR.6220.3.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 72 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz., 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Zielińskiego – pełnomocnika Econergy Poland Sp. z o.o. z 14 marca 2022 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Miłosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłosławice”, a także po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu nr WOO-I.4221.9.2023.BR.2 z 07.03.2023 r.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Miłosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłosławice”.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia.

1. Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć nie więcej niż 47 ha przedmiotowego terenu.
2. Na etapie budowy prace prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
3. Stacje transformatorowe zlokalizować w odległości minimum 120 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
4. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego oraz wodę z akcji gaśniczej.
5. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu czystą wodę bez użycia detergentów lub wodę z domieszką środków biodegradowalnych.
6. Nie wycinać drzew w związku z realizacją przedsięwzięcia.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów znajdujących się na

przedmiotowym terenie, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Obniżenia terenu z roślinnością szuwarową znajdujące się w części północnej oraz południowo-zachodniej obszaru inwestycji wyłączyć spod zabudowy panelami słonecznymi i pozostawić bez ingerencji.
 9. Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.
 10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 11. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
 12. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 13. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.
 14. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
 15. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Zieliński pełnomocnik Econergy Poland Sp. z o.o., ul. Górki 3a, 82-500 Kwidzyn wystąpił z wnioskiem z dnia 14.03.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 17.03.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Miłosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłosławice”.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwana dalej ustawą ooś, do wniosku dołączono:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia,

- Poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na którym będzie ono oddziaływać w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę,
- Załącznik graficzny przedstawiający teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę,
- Wypisy z rejestru gruntów dla części działek obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- Pełnomocnictwo,
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z brzmieniem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 Kpa) strony informowane były w formie zawiadomień/obwieszczeń.

Tut. Organ ustalił Strony postępowania, a następnie zawiadomił o wszczęciu postępowania obwieszczeniem nr OSR.6220.3.2022 z dnia 28 marca 2022 r. W ww. piśmie podano również informację, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mieścisko, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W trakcie prowadzonego postępowania strony były informowane o poszczególnych etapach postępowania poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieścisku, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Mieścisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzeszkowo. W terminie wyznaczonym do składania uwag i wniosków nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Wójt Gminy Mieścisko w pismach z dnia 28 marca 2022 r. nr OSR.6220.3.2022 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu w opinii sanitarnej nr ON-NS.9011.5.25.2022 z dnia 11.04.2022 r., wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, że uwzględniając zakres inwestycji, jej skalę i lokalizację poza obszarem zabudowy mieszkaniowej, uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie nr PO.ZZŚ.4.435.185.2022.2022.JNG.1 z dnia 05.04.2022 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu, po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Wójta Gminy Mieścisko stwierdził, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną

negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie nr WOO-IV.4220.390.2022.WR.1 z dnia 11.04.2022 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów Wójt Gminy Mieścisko w postanowieniu OSR.6220.3.2022 z dnia 27.04.2022 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy ooś, oraz na podstawie art. 68 ust. 2 ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania na krajobraz.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś, Wójt Gminy Mieścisko zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostały zawiadomione o powyższym obwieszczeniem nr OSR.6220.3.2022 z dnia 27.04.2022 r. Na wyżej ww. postanowienie nie wniosła odwołania żadna ze Stron postępowania.

Pan Przemysław Zieliński – pełnomocnik Econergy Poland Sp. z o.o., przy piśmie z dnia 5.12.2022 r. przedłożył w Urzędzie Gminy w Mieścisku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Miłostawice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłostawice, zwany dalej Raportem ooś, opracowany przez Pawła Grabowskiego.

W ślad za tym Wójt Gminy Mieścisko podjął zawieszone postępowanie administracyjne (postanowieniem OSR.6220.3.2022 z dnia 3.01.2023 r.). Strony postępowania zostały zawiadomione o powyższym obwieszczeniem.

W ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Mieścisko pismem OSR.6220.3.2022 z dnia 4.01.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazili opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, nie wystąpiono do tych organów o opinię/uzgodnienie warunków realizacji inwestycji na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie nr WOO-I.4221.9.2023.BR.1 z dnia 10.02.2023 r. poinformował o zmianie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji ze względu na wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu.

Wójt Gminy Mieścisko przy piśmie z dnia 17.02.2023 r. przedłożył uzupełnienie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu nr WOO-I.4221.9.2023.BR.2 z 7.03.2023r. uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Mieścisko na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ooś zapewnił udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (obwieszczenie OSR.6220.3.2022 z 24.03.2023 r.). Do dnia wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Urzędu Gminy w Mieścisku nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski związane z planowanym przedsięwzięciem.

Jednocześnie tut. Organ działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem nr OSR.6220.3.2022 z 24.03.2023 r. poinformował Strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranego materiału dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie Strony biorące udział w postępowaniu nie wniosły żadnych dodatkowych uwag lub wniosków do prowadzonego postępowania.

Po analizie kompletu przedłożonych dokumentów organ stwierdził co następuje: planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej Mieścisko o łącznej mocy do 45 MW na działkach nr ewid.: 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 184/1, 185, 186/2, 187 i 236, obręb Miłostawice, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki. Przedsięwzięcie będzie obejmowało: do 130 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 1 000 Wp, do 300 sztuk inwerterów, transformatory umieszczone w maksymalnie 45 stacjach kontenerowych, opcjonalnie do 45 szt. magazynów energii, jedną stację GPO, drogi wewnętrzne, okablowanie, system monitoringu oraz ogrodzenie. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi około 53 ha, planowana inwestycja zajmie nie więcej niż 47 ha. W obrębie działek nr ewid.: 177, 178 i 179 (drogi) oraz nr 236 (rów melioracyjny) będzie lokalizowana tylko infrastruktura podziemna w postaci kabli. Ponieważ wielkość zajętej powierzchni określa skalę inwestycji powyższe wpisano jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to użytkowane grunty orne. Wnioskodawca z zainwestowania wyłączył tereny podmokłe położone wzdłuż rowów melioracyjnych przebiegających wzdłuż granic przedsięwzięcia, ponadto odsunął infrastrukturę naziemną farmy fotowoltaicznej od rowu melioracyjnego zlokalizowanego na objętej wnioskiem działce nr ewid. 236.

Na terenie inwestycji nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Z raportu wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować znaczące źródła emisji substancji do powietrza. Powyższe pozwala uznać, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Zgodnie z przedłożonym materiałem źródłami hałasu na terenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej będą: główna stacja transformatorowa, stacje transformatorowe wraz z magazynami energii i inwertery oraz ruch pojazdów ciężkich i lekkich. Z raportu wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana w odległości ok. 7 m na południe od planowanej inwestycji. Ponadto, w raporcie zawarto informację, że stacje transformatorowe zlokalizowane będą w odległości co najmniej 120 m od zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym, iż założenie takie ma na celu minimalizację oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny znalazło ono odzwierciedlenie w warunkach realizacji planowanej inwestycji. W przedstawionej dokumentacji

wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniające powyższe założenia. Ponadto, w raporcie dokonano analizy skumulowanego oddziaływania na klimat akustyczny planowanej farmy wraz z planowanymi farmami na dz. 242, 200/1 i 199 obręb Miłosławice i 110 obręb Gowarzewo. Zgodnie z przedłożoną analizą poziom hałasu wyznaczony na granicy ww. terenów nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych wskazanych w ww. rozporządzeniu.

Na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych mogą wystąpić krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w zakresie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Prace budowlane na tym etapie zostaną ograniczone do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Powyższe założenie wpisano jako warunek realizacji planowanej inwestycji.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady. Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Wnioskodawca nie przewiduje na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gromadzenia odpadów na terenie farmy, będą one niezwłocznie przekazywane uprawnionym podmiotom. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.

Wnioskodawca w raporcie wskazał, że w trakcie budowy nie dojdzie do przemieszania mas ziemnych. Ziemia z płytkich wykopów pod linie kablowe zostanie wykorzystana na terenie budowy. Taki sposób zagospodarowania mas ziemnych, zgodnie z art. 2 pkt 3 ww. ustawy powoduje, iż nie są one traktowane jako odpad. W przypadku niewykorzystania gleb występujących w stanie naturalnym na terenie, na którym zostały wydobyte, wnioskodawca będzie zobowiązany, aby zagospodarować je jako odpady zgodnie z przepisami szczegółowymi. Przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami w raporcie nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na głównym zbiorniku wód podziemnych GZWP nr 143 o nazwie „Subzbiornik Inowrocław - Gniezno”. W rejonie terenu zagospodarowania główny użytkowy poziom wodonośny stanowią utwory trzeciorzędowe, izolowane utworami słabo przepuszczalnymi. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok. 1 km o kierunku południowym od planowanej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie nie będzie położone w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Mycie paneli będzie prowadzone sporadycznie, w przypadku dużych zabrudzeń. W celu mycia paneli woda dostarczana będzie z zewnątrz np.

poprzez wykorzystanie specjalnych beczkowiezów wyposażonych w dysze dozujące wodę demineralizowaną, bez użycia detergentów. Możliwe jest też zastosowanie specjalnych urządzeń, które samodzielnie przesuwają się po powierzchni modułów czyszcząc je, również przy wykorzystaniu obrotowej szczotki i wody demineralizowanej. W związku z powyższym, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wpisano jako warunek, aby na etapie eksploatacji inwestycji w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych używać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów lub czystą wodę z domieszką środków biodegradowalnych. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie transformatorów w stacjach transformatorowych. Wnioskodawca planuje zastosować transformatory suche bądź olejowe. W przypadku montażu transformatora olejowego stacja transformatorowa zostanie wyposażona w szczelną tacę mogącą pomieścić 100% oleju transformatorowego oraz wodę z akcji gaśniczej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Kiszkowskie PLH300050 oddalony jest o ok. 7,5 km od granic inwestycji.

Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami wyznaczonymi w opracowaniu: *Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011, jak również poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P. T. „*Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego*”.

Przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie płaskim o pow. ok. 53 ha w przeważającej części użytkowanym jako grunt orny. Pozostałą część obszaru stanowią obniżenia terenu z szuwarami i zadrzewieniami śródpolnymi oraz rowy melioracyjne. Sąsiedztwo omawianego terenu stanowi mozaika gruntów użytkowanych rolniczo z pasami zadrzewień, rowami melioracyjnymi oraz oczkami wodnymi. Od strony południowo-wschodniej do obszaru objętego inwestycją przylegają tereny zabudowy mieszkaniowej.

Z załączonej do raportu inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że powierzchnię działek inwestycyjnych porastają przede wszystkim rośliny uprawne. Na obrzeżach gruntów ornych stwierdzono pospolite gatunki roślin zbiorowisk pól uprawnych i terenów ruderalnych klasy *Stellarietea mediae* oraz zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych *Polygono-Chenopodietalia*. Wzdłuż rowów melioracyjnych i obniżeń terenu stwierdzono zespół trzcin pospolitej *Pragitetum australis*, natomiast zadrzewienia śródpolne stanowią gatunki takie jak: wierzba szara *Salix cinerea*, wierzba biała *Salix alba*, brzoza brodawkowata *Betula pendula*, topola osika *Populus tremula*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*, bez czarny *Sambucus nigra*. Na obszarze inwestycji oraz terenach sąsiednich nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ani chronionych gatunków roślin i grzybów. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się usuwania drzew czy krzewów.

W wyniku przeprowadzonych oględzin, na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono 5 gatunków płazów: pojedyncze osobniki ropuchy szarej *Bufo bufo* i żaby trawnej *Rana temporaria* migrowały w obrębie terenów podmokłych, w granicach działek, natomiast samce

kumaka nizinnej *Bombna bombina*, rzekotki drzewnej *Hyla arborea* oraz żaby zielonej *Pelophylax esculentus complex* były słyszane w obrębie zbiorników wodnych oraz obniżen terenu w buforze inwestycji. Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecność 50 gatunków ptaków, z których część może gniazdować w obrębie zadrzewień zlokalizowanych wzdłuż granic działek np.: gąsiorek *Lanius collurio*, pokląskwa *Saxicola rubetra* czy jarzębatka *Sylvia nisoria*. Ponadto struktura siedlisk wskazuje na możliwości lęgów skowronka *Alauda arvensis*, pliszki żółtej *Motacilla flava* oraz trznadla *Emberiza citrinella*, które były obserwowane na omawianym terenie. W okresie migracji wiosennej i dyspersji polęgowej nie obserwowano dużych zgrupowań ptaków żerujących lub odpoczywających w rejonie inwestycji. Teren nie stanowi również istotnego miejsca do przemieszczania się dużych ssaków.

W celu wykluczenia możliwości usuwania drzew i krzewów, zlokalizowanych wzdłuż działek inwestycyjnych określono warunek nie wycinania drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji. W celu ochrony drzew znajdujących się na przedmiotowym terenie, nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. W celu uniknięcia niszczenia siedlisk chronionych gatunków zwierząt stwierdzonych w obrębie obniżen terenu z roślinnością szuwarową w części północnej oraz południowo-zachodniej obszaru inwestycji nałożono warunek aby tereny te wyłączyć spod zabudowy panelami słonecznymi i pozostawić bez ingerencji. Aby uniknąć zniszczenia siedlisk chronionych gatunków ptaków nałożono warunek realizacji prac związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych i placu montażowego oraz montażu konstrukcji wsporczych poza sezonem lęgowym, tj. w terminie od 1 września do końca lutego. W celu ochrony zwierząt oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunki: regularnych kontroli wykopów i uwalniania z nich zwierząt oraz wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki. Zamontowanie paneli na wysokości min. 0,8 m ułatwi wzrost roślinności pod panelami. W celu ochrony ptaków lęgowych gniazdujących na ziemi nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji ptaków. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków ptaków w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. W celu zmniejszenia oddziaływania przedsięwzięcia wskutek „zanieczyszczania” światłem nałożono warunek rezygnacji ze stosowania ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, w obrębie gruntów użytkowanych rolniczo, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oraz określone warunki realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność lub powiązanie z innymi obszarami. Z uwagi na charakter i niewielki zakres inwestycji oraz jej lokalizację na płaskim

terenie upraw rolnych, w sąsiedztwie terenów zabudowanych, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na otaczający krajobraz.

Organ przeanalizował również możliwość skumulowanego wpływu inwestycji z innymi istniejącymi lub planowanymi w najbliższym otoczeniu elektrowniami fotowoltaicznymi i uznał, że ze względu na lokalizację inwestycji poza istotnymi w skali kraju miejscami żerowania lub odpoczynku chronionych gatunków ptaków, oraz szlakami migracji zwierząt nie przewiduje się znaczącego wpływu na ich uszczuplenie, w wyniku realizacji inwestycji.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że w miejscu prowadzenia prac możliwe jest występowanie m.in. skowronka *Alauda arvensis*, pliszki żółtej *Motacilla flava*, czy trznadla *Emberiza citrinella*, gatunków gniazdujących na ziemi i wśród roślinności zielnej w obrębie gruntów rolnych. Realizacja wszelkich prac sprzecznych z zakazami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380 t.j.), wymaga uzyskania decyzji na odstępstwa od obowiązujących zakazów przed rozpoczęciem prac.

Jak wynika z przedstawionych w raporcie informacji, teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest położony w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, farmy fotowoltaiczne nie wpływają negatywnie na klimat. Nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie są źródłem powstawania ścieków oraz emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Projektowana farma fotowoltaiczna zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem obserwowanych obecnie możliwości do wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych w przyszłości zmian klimatu. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią odporność na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne takie jak silne i porywiste wiatry (panele będą związane z gruntem za pomocą systemów mocujących, które uniemożliwią ich przewrócenie), odpowiednie powłoki chroniące ogniwa uniemożliwią ich zniszczenie podczas opadów (w tym gradu i śniegu), instalacje odgromowe zapewnią bezpieczeństwo podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, a odpowiednie izolacje oraz wzniesienie paneli ponad powierzchnię gruntu zapewni bezpieczeństwo podczas intensywnych opadów deszczu. Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138).

Uwzględniając szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, w tym opinię i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz po rozpatrzeniu wszystkich innych okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) Wójt Gminy Mieścisko ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Miłosławice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc całkowitego przedsięwzięcia do 45 MW, teren inwestycji dz. ewid. nr 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187, 177, 178, 179, 236 obręb Miłosławice.

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego, w niniejszej decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wynikające z dokonanej na podstawie przedłożonej dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, orzekając jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a
3. pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

- Zarząd Zlewni w Poznaniu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Mieścisko
nr 6220.3.2022 z dnia 15.05.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie polegać na zrealizowaniu elektrowni słonecznej o mocy do 45 MW. Planowana elektrownia słoneczna (w tym infrastruktura towarzysząca) zlokalizowana będzie w obrębie geodezyjnym Miłosławice, w gminie Mieścisko, na terenie działek ewidencyjnych: 170, 171, 172, 173, 184/1, 185, 186/2, 187. Powierzchnię elektrowni słonecznej rozdzielają dz. 177, 178, 179 (działki drogowe), dz. 236 (rów melioracyjny). Działki te będą przecinane przez podziemne połączenia kablowe. Działki ewidencyjne na których planowana jest inwestycja mają powierzchnię około 53 ha – planowana inwestycja zajmie około 47 ha.

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się :

- Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej,
- Montaż kontenerów i połączeń elektrycznych paneli,
- Ułożenie linii kablowych energetyczno-światłowodowych,
- Realizacja przyłącza elektrycznego SN,
- Instalacja transformatorów z budynkami/kontenerami,
- Instalacja magazynów energii (opcjonalnie),
- Stacja transformatorowo-rozdzielcza WN/SN (opcjonalnie),
- Ogrodzenie,
- Montaż innej niezbędnej infrastruktury związanej z budową i eksploatacją elektrowni.

Rodzaj i parametry ogniw dla elektrowni o mocy do 45 MW

- Monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- Moc panela – do 1000 Wp lub wyższej mocy,
- Liczba paneli do ok. 130 000 sztuk paneli,
- Wysokość całkowita instalacji nad ziemią do 4m, kąt pochylenia 15-40 stopni,
- Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych do 10 m,
- Liczba stacji transformatorowych do 45 sztuk,
- Liczba inwerterów do 300 sztuk,
- Liczba magazynów energii (opcjonalnie) do 45 sztuk,
- Liczba stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (opcjonalnie) do 1 sztuki.

Dopuszcza się realizację projektu w kilku etapach. W takim przypadku, każdy z etapów będzie wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie.

