



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZA:			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)
2.1	KŁATKA SCHODOWA	WYTK. PCV	5,64
2.2	STRYCH	GLADŹ CEM.	104,18
RAZEM:			109,82 m2

Obwody oświetleniowe poddasza:

Poddasze - zasilanie z R3

Obwód nr 1 - 15 opraw oświetleniowych, pom. 1.3, 1.4, 2.1 + 2 wentylatory W28, W36(poddasze)

Oznaczenia

M  - oprawa kanałowa Derby, maks. 100W

H1 AW  oprawa świetłokowa nastropowa z nastiem alu. 4x18W, MONZA SLA 418 z modułem AW 3h



P E R S P E K T Y W A PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
30-109 KRAKÓW UL. SĄWATOWSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTIVA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTIVA-KRAKOW.PL
ODDZIAŁ: 61-851 POZNAŃ UL. ŻELCINA 8 TEL./FAX. 061-851-30-10

Nazwa i adres inwestycji:		Data:	
PROJEKT HALLI SPORTOWEJ W MIEŚCISKU		Kwiecień 2009	
Inwestor:		Branża:	
URZĄD GMINY		ELEKTRYCZNA	
POWIAT WĄSROWIEC, NR DZ. 59/2005			
Typu rysunku:		Forma pol:	
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych – poddasze		PW	
Inię i nazwa:		Stad:	
Inię i nazwa:			
Projektant:			
mgr inż. REMIGIUSZ WODZIAK		WSP/0110/PWC/EB5	
Opieczęt:			
mgr inż. ANGELEJ BIAŁY			
Sprawdził:			
mgr inż. MARCIN WAREK		GRB/17342-39/98	
		Nr gpr:	
		E6	

PROJEKT: PRACA ZAKŁADOWA, ETAP: 2 - PRACA PROJEKTOWA, LUB - ODDZIAŁOWA, WSKAZANE PRACOWNIE: LUB - 402 - 0253