

RZUT PIĘTRA



RZUT PODDASZA

RZUT PIĘTRA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA:

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)
1.1	HOL	WYKŁ. PCV	42,41
1.2	SALA DYDAKTYCZNA	WYKŁ. PCV	49,85
1.3	SALA DYDAKTYCZNA	WYKŁ. PCV	55,44
1.4	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYKŁ. PCV	11,24
1.5	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES.	12,18
1.6	POM. PORZĄDKOWE	PŁYTKI GRES.	8,29
1.7	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES.	10,92
1.8	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRES.	75,98
1.9	POM. GOSP.–MAGAZYN.	PŁYTKI GRES.	33,34
1.11	WENTYLATORNIA	PŁYTKI GRES.	26,67
1.12	POM. GOSP.–MAGAZYN.	PŁYTKI GRES.	52,72
1.13	POM. GOSP.–MAGAZYN.	PŁYTKI GRES.	29,34
1.14	POM. GOSP.–MAGAZYN.	PŁYTKI GRES.	19,37
1.15	KLATKA SCHODOWA	WYKŁ. PCV	9,15
		RAZEM:	436,90m2

CZĘŚĆ LEKCYJNA 190,33m2

CZĘŚĆ GOSPODARCZO–MAGAZYNOWA 246,57 m2

RZUT PODDASZA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZA:

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)
2.1	KLATKA SCHODOWA	WYKŁ. PCV	5,64
2.2	STRYCH	GŁADŹ CEM.	104,18
		RAZEM:	109,82 m2

LEGENDA

- dn25 — Instalacja z rur stalowych prowadzona po ścianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego
- ø16x2,2 — Instalacja z rur tworzywowych prowadzona w posadzce i bruzdach ściennych
- 11KV/50/92 — Grzejnik płytowy
- 14 — Piony
- "D" — Punkty charakterystyczne

UWAGI:

1. Podłączenia do grzejników średnicy dn15 wyprowadzić ze ściany. Wyjątek–grzejniki w pom. 0.1, 0.10, 0.12 zasilane z posadzki
2. W sali gimnastycznej przewody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Osłona i obudowa wg rozwiązania architektonicznego.
3. Rurociągi prowadzone przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych.
4. W zakresie projektu – instalacja c.o. zasilająca urządzenia grzewczo–wentylacyjne

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
30–109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 TEL. 012–426–06–16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA–KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA–KRAKOW.PL
ODDZIAŁ: 61–851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL./FAX. 061–851–30–10

Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT HALI SPORTOWEJ W MIEŚCISKU POWIAT WĄGROWIEC, NR DZ. 59/2005		Data: MAJ 2009
Inwestor:	URZĄD GMINY PL. POWSTAŃCÓW WLKP 13, 62–920 MIEŚCISKO		Branża: INSTALACJE C.O. i WENTYLACJI
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA I PODDASZA–INSTALACJA C.O.		Faza proj.: PW
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. MIROSŁAWA RYBARCZYK	290/74/Pm	Skala: 1:100
Opracował:			Nr rys.: 2
Sprawdził:	mgr inż. WŁODZIMIERZ GRZEGORCZYK	23/76/Pw	

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KAŻDE Z PRAWEM REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI