przewód uziemiający FeZn 30x5

złącze pomiarowe, na wys. 0,2 m nad ziemią

przewód odprowadzający FeZn Ø8

zwody poziome FeZn Ø8

ZP-1

ZP-2

ZP-3

ZP-4

ZP-5

ZP-6

ZP-7

ZP-8

ZP-9

ZP-10

ZP-11

ZP-12

ZP-13

ZP-14

+12,39

001

1100

min. 1m

57,7%

+17,77

+16,96

WS
Wentylator dachowy
N=0,37kW
zasilanie 3~

R≤ 10Ω

uziom otokowy
FeZn 30x5
głębokość 0,6m

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
ODDZIAŁ: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL./FAX. 061-851-30-10

Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT HALI SPORTOWEJ W MIEŚCISKU POWIAT WĄGROWIEC, NR DZ. 59/2005			Data: KWIECIEŃ 2009
Inwestor:	URZĄD GMINY PL. POWSTAŃCÓW WLKP 13, 62-920 MIEŚCISKO			Branża: ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku:	Instalacja odgromowa			Faza proj.: PW
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. REMIGIUSZ WOŹNIAK	WKP/0110/PWOE/E05		
Opracował:	mgr inż. ANDRZEJ BARAN			Nr rys.: E7
Sprawdził:	mgr inż. MARIUSZ MAREK	GPB.I.7342-39/98		

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI