

RZUT PARTERU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU:

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (M2)	
0.1	WIATROŁAP	PŁYTKI GRES.	5,77	CZĘŚĆ LECZNA 1.765,3 m2
0.2	PORTIERNIA	PŁYTKI GRES.	5,73	
0.3	POM. TECHNICZNE	PŁYTKI GRES.	5,23	
0.4	HOL	WYKŁ. PCV	36,30	
0.5	SALA DYDAKTYCZNA	WYKŁ. PCV	55,47	
0.6	SALA DYDAKTYCZNA	WYKŁ. PCV	49,85	
0.7	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRES.	12,18	
0.8	WC DLA O.N.	PŁYTKI GRES.	8,29	
0.9	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES.	10,92	
0.10	WIATROŁAP	WYKŁ. PCV	4,69	CZĘŚĆ SPORTOWA 1.313,06 m2
0.11	HOL	WYKŁ. PCV	83,64	
0.12	WIATROŁAP	WYKŁ. PCV	4,69	
0.13	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁ. PCV	3,78	
0.14	WC MĘSKIE	WYKŁ. PCV	10,89	
0.15	WC DLA O.N.	WYKŁ. PCV	4,55	
0.16	WC DAMSKIE	WYKŁ. PCV	11,37	
0.17	KOMUNIKACJA	WYKŁ. PCV	43,45	
0.18	POM. SOCJALNE	WYKŁ. PCV	20,52	
0.19	SZATNIA MĘSKA	PŁYTKI GRES.	5,35	
0.20	UMYWALNIA MĘSKA	PŁYTKI GRES.	7,36	
0.21	SZATNIA DAMSKA	PŁYTKI GRES.	5,35	
0.22	UMYWALNIA DAMSKA	PŁYTKI GRES.	7,36	
0.23	WIATROŁAP	WYKŁ. PCV	11,39	
0.24	KOMUNIKACJA	WYKŁ. PCV	69,07	
0.25	WC MĘSKIE	WYKŁ. PCV	9,53	
0.26	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRES.	9,45	
0.27	SZATNIA MĘSKA 1	PŁYTKI GRES.	22,33	
0.28	UMYWALNIA MĘSKA 1	PŁYTKI GRES.	13,14	
0.29	UMYWALNIA MĘSKA 2	PŁYTKI GRES.	13,52	
0.30	SZATNIA MĘSKA 2	PŁYTKI GRES.	22,33	
0.31	SZATNIA DAMSKA 1	PŁYTKI GRES.	22,44	
0.32	UMYWALNIA DAMSKA 1	PŁYTKI GRES.	13,52	
0.33	UMYWALNIA DAMSKA 2	PŁYTKI GRES.	13,52	
0.34	SZATNIA DAMSKA 2	PŁYTKI GRES.	22,33	
0.35	MAGAZYN	PŁYTKI GRES.	21,22	
0.36	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁ. SPORTOWA	1098,77	
		RAZEM:	1.765,3 m2	

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU
PARTER+PIĘTRO+PODDASZE = 1.765,3 + 436,90+109,82= 2.312,02 m2

LEGENDA

- dn32 — Instalacja z rur stalowych prowadzona po ścianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego
- ø16x2,2 — Instalacja z rur tworzywowych prowadzona w posadzce i bruzdach ściennych
- 11KV/50/92 — Grzejnik płytowy
- (14) — Piony
- "D" — Punkty charakterystyczne

UWAGI:

1. Podłączenia do grzejników średnicy dn15 wyprowadzić ze ściany.
   Wyjątek–grzejniki w pom. 0.1, 0.10, 0.12 zasilane z posadzki
2. W sali gimnastycznej przewody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
   Osłona i obudowa wg rozwiązania architektonicznego.
3. Rurociągi prowadzone przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych.
4. W zakresie projektu – instalacja c.o. zasilająca urządzenia grzewczo-wentylacyjne

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
30-109 KRAKÓW UL. SAŁATOWSKA 14/102 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
ODDZIAŁ: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL./FAX: 061-851-30-10

Nazwa i adres inwestycji:	PROJEKT HALI SPORTOWEJ W MIĘDZYSKU POWIAT WĄGROWIEC, NR DZ. 59/2005		Data: MAJ 2009
Inwestor:	URZĄD GMINY PL. POWSTAŃCÓW WLKP 13, 62-920 MIĘDZYSKO		Branża: INSTALACJE CO. I WENTYLACJE
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU–INSTALACJA C.O.		Fazy projekt.: PW
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. MARZENA RYBARCZYK	290/94/Pm	
Sprawdził:	mgr inż. WOJCIECH GRZEGORCZYK	33/76/Pw	
Opracował:			Skala: 1:100
			Nr rys. 1