

3.0 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

- AUTOMATYKA i STEROWANIE

Poz.	Ilość		Uwagi
		<u>Pomiary bezpośrednie</u>	
PI	17	Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy o temperaturze do 120°C z rurką syfonową i zaworem M100-R-(0÷6)MPa	F-ka Manometrów i Termometrów
TI	2	Termometr bimetaliczny T63-T (0-120°C)	F-ka Manometrów i Termometrów
PI/TI	10	Termometromanometr z rurką syfonową i zaworem TM 100-R (0÷6)MPa-T (0-120°C)	F-ka Manometrów i Termometrów
		<u>Wyposażenie regulacyjne kotłów</u>	Dystrybutor BIMS-PLUS
CIBC	3	Moduł Bus CIBC dla wymiany danych (zabudowa w kotle)	
ZREC1	1	Regulator strefowy do obiegu co z mieszaczem	
BCA 3	1	Regulator kaskadowy	
HTS C	1	Układ podwyższonej temperatury (płytką przekaźnikowa)	
		<u>Czujniki temperatury z okablowaniem i złączem</u>	W dostawie z regulatorem
	1	- temperatury zewnętrznej	
	3	- temperatura wody na zasilaniu	
	1	- temperatura wody w podgrzewaczu	