



RZĘDNA TERENU	0,00		
RZĘDNA DNA RURY	-0,85		
<u>ŚREDNICA</u>			
SPADEK		4‰	PE100 SDR11 ø32x3,0
ODL. PKT. CHARAKTER.	0,00	18,00	21,50
PKT. CHARAKTERYST.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
			39,50
			-1,01
			0,00

	0,00	-1,01	0,00
A	2,0	/	



ODCINEK "A-C" = 39,50mb

## UWAGI

1. Sieć podziemną, propanu ułożyć na podsypce żwirowej - grubość 10 cm
2. Szerokość wykopu - 40 cm
3. Podane głębokości powiększyć o grubość podsypki - 10 cm
4. Oznaczenia i legenda zgodne ze schematem technologicznym - rys. GF



Nazwa i adres inwestycji:		PROJEKT KOTŁOWNI W CZ. DYAKTYCZNEJ W BUD. HALL SPORT. W MIEŚCISKU, POW. WĄGOROWIEC, dz nr 1037/2.		Data:	01.2010R.
Inwestor:		URZĄD GMINY PL. POWSTAŃCÓW WŁKP 13, 62-920 MIEŚCISKO		Brutto:	INSTALACJA
Typu rysunku:		INSTALACJA WEWNĘTRZNA PROPANU PROFIL PODŁUŻNY		Faza proj.:	PJ/PW
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	
Projektant:		inż. IGAŃCZY FELIAN	21/PW/92	1:50/200	
Opisano:		inż. IGAŃCZY FELIAN	21/PW/92	Nr rys.:	
Sprawdził:		mgr inż. HALINA KAROLIŃSKA-SŁOTKOWSKA	26/PW/97	GP-03	
WZKRESZĄCE: PRACA ZASTĘPCZĄ, ŁĄCZENIE Z PRACĄ REWOLUCJĄ LUB MODERNIZACJĄ, OSOBNĄ PRZECIĄ PRZYSŁANO LUB JEJO CZĘŚCI					