

Mieścisko, dnia 30.06.2016 r.

OSR.271.18.2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o zapytaniach i udzielonych wyjaśnieniach dotyczących treści SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie otworu studziennego- studni zastępczej na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Miłosławice, dz. nr 91/1, Gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”.

Pytanie: W nawiązaniu do postępowania przetargowego pt. : „Wykonanie otworu studziennego- studni zastępczej na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu w miejscowości Miłosławice, dz. nr 91/1, Gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie” zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia o treści: „ Do wykonania otworu muszą być zastosowane rury stalowe, wiertnicze ze stali R65 bez szwu z gwintem krótkim. Do wykonania otworu muszą być użyte rury nowe z terminem zakupu max 2 lata wstecz. Studnia musi być wykonana z materiałów posiadających atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny.”

Proszę o podanie nazwy przykładowego producenta rur stalowych wiertniczych ze stali R65 bez szwu z gwintem krótkim posiadającego atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Według naszej wiedzy rury takie nie posiadają atestu. Istnieją natomiast rury: rury stalowe ocynkowane, rury stalowe ze stali nierdzewnej, rury stalowe emaliowane, rury stalowe z powłoką cementową, posiadające atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną, jednakże ze względów technologicznych do wiercenia studni możemy wykorzystać jedynie rury ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zapis SIWZ dotyczący: „ studnia musi być wykonana z materiałów posiadających atest wydany przez PZH” – nie obejmuje rur stalowych, tylko pozostałe elementy wyposażenia studni, tj. kolumnę filtracyjną, obsypkę.