



WÓJT GMINY MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 28 maja 2021 r.

ZBR.272.4.2021

Dotyczy: zapytania do SWZ dla inwestycji pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późn. zm.)

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści SWZ do postępowania pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Treść zapytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

PYTANIE: W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem i brakiem umieszczenia specyfikacji proszę o zamieszczenie trawy o minimalnych parametrach:

- Wysokość: 20mm
- Wysokość całkowita: 22mm
- Rodzaj włókna: monofilowe
- DTEX: 11000
- Grubość włókna: 360 mikronów
- Waga podkładu pierwotnego: 243gr/m²
- Charakterystyka podkładu wtórnego: Latex
- Waga podkładu wtórnego: 1300gr/m²
- Przepuszczalność: 60Litrów/minute/m²
- Waga włókna: 1085gr/m²
- Waga całkowita: 2628gr/m²
- Metoda produkcji: Tufting
- Rozstaw szycia: 3/8
- Ilość pęczków: 21000/m²
- Ilość włókien: 336000/m²
- Odporność na rozdzieranie pęczków: 112N
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka: 33,6N
- Kolor włókna: Zielony- Bicolor



Dokumenty wymagane do przetargu:

- Badanie na zgodność z normą Pn:EN 15330;
- Badanie instytutu włókiennictwa potwierdzające DTEX na oczekiwanym poziomie;
- Badanie instytutu włókiennictwa potwierdzające gęstość włókien na oczekiwanym poziomie;
- Badanie instytutu włókiennictwa potwierdzające grubość włókna na oczekiwanym poziomie;
- Certyfikat ITF dla danej trawy;
- Badanie niezależnego, międzynarodowego Laboratorium LaboSport dla oczekiwanej trawy;
- Badanie instytutu włókiennictwa potwierdzające odporność na rozdzielanie pęczka na oczekiwanym poziomie;
- Badanie instytutu włókiennictwa potwierdzające siłę wyrywania pęczka na oczekiwanym poziomie.

ODPOWIEDŹ: Odpowiadając na zapytanie Zamawiający określa następujące minimalne parametry nawierzchni trawiastej:

- Wysokość: 20mm
- Wysokość całkowita: 22mm
- Rodzaj włókna: monofilowe lub monofilowo-fibrylowane
- DTEX: 11000
- Grubość włókna: 350 mikronów
- Odporność na rozdzielanie pęczków: 100N
- Kolor włókna: Zielony - Bicolor

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

/-/mgr Przemysław Renn