



WÓJT GMINY MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 31 maja 2021 r.

ZBR.271.4.2021

Dotyczy: zapytania do SWZ dla inwestycji pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późn. zm.)

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Mieścisko zawiadamia o wpłynięciu zapytania o wyjaśnienie treści SWZ do postępowania pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”. Treść zapytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej:

PYTANIE: W dniu 28.05 Zamawiający udzielił odpowiedzi, w których określił minimalne parametry trawy syntetycznej. Pragniemy zauważyć, że dla włókien monofilowych grubość włókna waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu grubości włókna na poziomie 300mikronów przy pozostawieniu pozostałych parametrów

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zastosowania nawierzchnie z włóknami grubości 300 mikronów.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

/-/mgr Przemysław Renn

